







Strumień nawiewny z nagrzewnicą elektryczną



Strumień nawiewny z nagrzewnicą wodną



Legenda

- Rozstaw płyt wymiennika odzysku 6.0 mm
- Rozstaw płyt wymiennika odzysku 4.5 mm

Niezealany obszar pracy centrali zgodnie z Rozporządzeniem MI z 2008 r. (nieekonomiczna praca centrali, nawiew SFP>1,6, wywiew SFP>1,0)

Niezealany obszar pracy centrali dla prostej instalacji wentylacji zgodnie z Rozporządzeniem MI z 2008 r. (mało ekonomiczna praca centrali, nawiew 1,25<SFP<1,6)

Zalecany obszar pracy centrali zgodnie z Rozporządzeniem MI z 2008 r. (ekonomiczna praca centrali, nawiew SFP<1,25, wywiew SFP<1,0)



- charakterystyki przepływowe
- - - sprawności odzysku
- - - współczynnik SFP

SFP - właściwa moc wentylatora w centrali. Aby przeliczyć to na moc pobieraną przez wentylator należy skorzystać ze wzoru:



$$P = SFP \times \frac{V}{3,6} \text{ [W]}$$

P - moc pobierana przez wentylator [W]
 SFP - odczytana wartość z wykresu [kJ/m³]
 V - strumień objętości powietrza [m³/h]

Strumień wywiewny (strumień nawiewny bez nagrzewnicy)



Sprawność odzysku centrali (parametry obliczeniowe: $t_e = -20\text{ °C}$, $t_w = +20\text{ °C}$, wilgotność w budynku 50 %)



1 podciśnienie 20% 2 równowaga 3 nadciśnienie 20%

Parametry standardowej nagrzewnicy wodnej

