



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1453/01/2010

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Elementy systemu wentylacyjnego: Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła EkoZefir: MMK...SPE, MMK...SPPE, MMK...KPE, RO...KEC; Oczyszczacze powietrza NOP-MD..., NODE-...; Rekuperatory systemu rozdzielonego EkoZefir: RKR...SP, RKR...KP**

Zawierający / containing: stal, aluminium, włókno szklane i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: mechanicznej wentylacji nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła w nowych oraz przy modernizacji istniejących już lokali, w tym: usługowych, użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia (oprócz pomieszczeń o podwyższonych wymogach higienicznych)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Ocena nie dotyczy skuteczności działania w/w. urządzeń wentylacyjnych

Atest nie obejmuje filtrów stosowanych w w/w. urządzeniach wentylacyjnych

Filtry stosowane w w/w. urządzeniach wentylacyjnych należy kontrolować i wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta


Elementy wykonane z wełny szklanej powinny być zabezpieczone, tak aby jej włókna nie przedostawały się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń, w których przebywają ludzie. W przypadku zastosowania w budynkach służby zdrowia produkty muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2006r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Wytwórca / producer:

Ekoklimax-Project Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwiński
85-055 Bydgoszcz
ul. Podolska 13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ekoklimax-Project Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwiński
85-055 Bydgoszcz
ul. Podolska 13



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-10-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2015-10-26

or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 października 2010

The date of issue of the certificate: 26th October 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
Bożena Krogulska

Op. T. Podolski