

## Karta produktu

# HomeLine **RP-500-UPE(L)** Basic

Nazwa dostawcy	Ekozeфир			Ekozeфир			Ekozeфир			Ekozeфир		
Identyfikator modelu	HomeLine RP-500-UPE(L) Basic (sterowanie ręczne)			HomeLine RP-500-UPE(L) Basic (sterowanie czasowe)			HomeLine RP-500-UPE(L) Basic (sterowanie centralne)			HomeLine RP-500-UPE(L) Basic (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m <sup>2</sup> /rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-71,0	-34,4	-10,9	-72,4	-35,6	-11,9	-75,0	-37,7	-13,7	-79,7	-41,4	-16,9
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	A	E	A+	A	E	A+	A	E	A+	A	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	83,8			83,8			83,8			83,8		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m <sup>3</sup> /h]	515			515			515			515		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	124			124			124			124		
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> [dB(A)]	50			50			50			50		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m <sup>3</sup> /s]	0,1			0,1			0,1			0,1		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50			50		
JPM [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,286			0,286			0,286			0,286		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	1 (sterowanie ręczne)			0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2			<2		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Brak (filtry należy wymieniać co 3 ÷ 6 miesięcy)			Brak (filtry należy wymieniać co 3 ÷ 6 miesięcy)			Brak (filtry należy wymieniać co 3 ÷ 6 miesięcy)			Brak (filtry należy wymieniać co 3 ÷ 6 miesięcy)		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>			<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>			<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>			<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m <sup>2</sup> powierzchni) [kWh/rok]	940	403	358	905	368	323	841	304	259	733	196	151
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m <sup>2</sup> powierzchni) [kWh/rok]	8577	4384	1983	8628	4410	1994	8728	4462	2018	8930	4565	2064

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.