



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1203/01/2012

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Centralne wentylacyjne z odzyskiem ciepła Ekozeфир:
RO...KPE, RO...SPE**

Zawierający / containing: **glin, miedź, włókno szklane i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **mechanicznej wentylacji nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła nowych oraz modernizowanych lokali, w tym usługowych, w obiektach użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- z wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM...). Zastosowanie central musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w centralach.

Wytwórca / producer:

Ekoklimax-Projekt Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwiński
85-055 Bydgoszcz
ul. Podolska 13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ekoklimax-Projekt Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwiński
85-055 Bydgoszcz
ul. Podolska 13

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-11-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2017-11-23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 listopada 2012

The date of issue of the certificate: 23rd November 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiady